

ПРОТОКОЛ

публичных общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Дизельная электростанция по адресу: Красноярской край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул.Северная»

**08.08.2025 года
13.20 часов**

п. Ессей

Место проведения публичных слушаний: **Красноярский край Эвенкийский муниципальный район, п. Ессей, ул. Центральная, – здание СДК п.Ессей.**

Время начала публичных слушаний: **08.08.2025 г. в 13.20**

Время окончания публичных слушаний: **08.08.2025 г. в 13ч. 40 мин**

Участники публичных слушаний:

Присутствовало 28 человек.

Председатель:

Эспек Анастасия Ивановна – Заместитель Главы поселка Ессей

Секретарь:

Эспек Милена Антоновна – Специалист 2 категории администрации п.Ессей

Повестка заседания:

1. Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Дизельная электростанция по адресу: Красноярской край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул.Северная»

Докл. Киреев Александр Николаевич

СЛУШАЛИ:

Киреев Александр Николаевич: МП ЭМР «Илимпейские электросети разработана проектная документация на строительство дизельной электростанции в п.Ессей. в рамках этого строительства планируется построить здание 30на 10м, в данном здание будут расположены 6 дизельных генераторов, которые будут полностью обеспечивать потребность п.Ессей и с учетом того, что у вас северный поселок только можно зимником привезти и будет еще создан запас по мощности для надежности электроснабжения п.Ессей. Что будет расположено, это полноценное здание собрано из сэндвич панелей, в зале будут расположены 6 дизельных генераторов 3 по 400, 3 по 250, комната отдыха для персонала, мастерская, помещение для оперативного запаса топлива, расходные емкости, на улицах будет расположен топливный бак с запасом топлива, парк резервуаров и вся эта площадь будет огорожена, обеспечена связью и освещением, и все что необходимо.

В рамках разработки этого проекта, что сделано – произведена экологическая экспертиза, проведены экологические исследования, в которых полностью просчитаны выбросы от будущего дизельного и на основании этих экологических изысканий ущерба экологии и природе п.Ессей нанесено не будет.

Для чего мы сегодня здесь все собрались, необходимо по существующему законодательству, чтоб вы как жители поселка должны согласовать согласны ли вы со строительством данной дизельной или нет, но коротко вам все это я говорю, вся проектная документация на сайте вся размещена, опыт строительства сэндвич панелей у вас в поселке уже есть. Планируется после окончания публичных общественных

слушаний проходим федеральную экологическую экспертизу и как пройдем данную экспертизу, вся документация будет направлена в краевую государственную экспертизу. Сразу говорю параллельно мы работаем с краевыми программами, с федеральными программами по поиску финансирования данной дизельной. Ну, вот коротко я вам все рассказал. Есть вопросы, задавайте.

Житель п.Ессей: Маймага С.М.: Фундамент какой будет?

Киреев А.Н.: Фундамент рассматривается это железобетонная плита на засыпном основе, в связи с тем, что первоначально закладывалось свайное, но мы когда посоветовались по экспертизе, там с учетом вибрации, с учетом расщепление грунтов нам посоветовали лучше сделать на плите.

Маймага С.М.: Будет отсыпка?

Киреев А.Н.: Будет отсыпка и заливается плита и на нем все это монтируется. Для того, чтобы устранить влияние дизельной на мерзлоту все это проектная организация отработали с Тюменью институт по мерзлоте, сделаны расчеты полностью по расщеплению грунтов и все мероприятия по сохранению грунтов. Будет монолитный фундамент.

Жительница Ботулу Н.Х.: Территория постройки дизельной где?

Киреев А.Н.: Рядом, в 10 метрах от существующей дизельной.

Маймага С.М.: Этапы строительства.

Киреев А.Н.: По проекту организации строительства планируется за один год. Единственное, что может быть с учетом завоза дизелей, сначала строительство, а дизеля будут завозиться позже, потому что у нас туда заложены новые дизеля, а старые не будем использовать.

Жительница Осогосток Н.А.: А как утилизировать будут старые дизеля?

Киреев А.Н.: Это все будет вывозиться.

Маймага С.М.: Общая сметная стоимость какая?

Киреев А.Н.: На сегодняшний момент общая сметная стоимость 182 млн, финансирование краевое и федеральное. Сразу вам скажу, у нас полетит специалист в командировку, будет озвучиваться в Минторге.

Житель Маймага А.Н.: Трансформаторы будут ставить?

Киреев А.Н.: У нас стоит в самом помещении дизельной повышающий трансформатор.

Не по теме у нас в Илимпейский электросети разработан второй проект по модернизации именно сетей и передач электроэнергии, то есть на станции будет повышающий трансформатор, у вас по поселку линии растянуты и понижающие трансформаторы.

По документации нормативы обслуживания сохраняются.

Маймага С.М.: С момента публичных слушаний, дальше можете расписать по этапам виды работ?

Киреев А.Н.: Сначала мы направляем результаты общественных слушаний, они необходимы для прохождения экологической экспертизы, эта занимает где-то тридцать дней подготовка по документов. После получения положительного заключения экологической экспертизы мы направляем в краевую экспертизу, у них срок прохождения 60 дней. Как все этапы пройдем, начинаем.

Участники публичных слушаний предложения и замечания, для включения их в протокол публичных слушаний не внесли.

Замсетитель Главы п.Ессей: Уважаемые жители поселка Ессей специалист Илимпейских электросетей ознакомил вас с проектной документации строительства дизельная электростанции. Начнем голосование.

Кто за строительство в нашем поселке новой дизельной?

Голосование:

«за» - 28; «против» - 0; «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Дизельная электростанция по

адресу: Красноярской край, Эвенкийский район, п.Ессей, ул.Северная» считать состоявшимися.

Приложение:

1. Регистрационный лист участников общественных обсуждений, на 2 л.

Председатель:

А.И.Эспек

Секретарь:

М.А.Эспек